



**TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ**  
**TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ**  
**TURKISH STANDARDS INSTITUTION**  
**CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX**

**BELGE KAPSAMI ( 026463-TSE-03/01nolu belge devamı) : SALMAN PLASTİK PROFİL SAN.TİC.LTD.ŞTİ.**  
**İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 61386-21 / Boru sistemleri - Kablo tesisi için -**  
**Bölüm 21: İlgili özellikler - Rijit boru sistemleri / 08.11.2005**

**ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ**  
**KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ**  
**ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN**  
**ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**BEYAN BOYUTU: ( Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32, Ø 40, Ø 50 ) mm**

**- SR3 MODEL, 4341 10... 010 SINIF**  
**MALZEME TİPİ: METAL ÖLMİYAN (PVC)**  
**YAPIM TİPİ: DÜZ**  
**BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN**  
**SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: AĞIR**  
**DARBESİNE KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA**  
**DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -25°C**  
**YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C**  
**BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RÜJİT**  
**ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ**  
**KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ**  
**ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN**  
**ASILI YÜK KAPASİTESİ: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**BEYAN BOYUTU: ( Ø 16 , Ø 20 , Ø 25 , Ø 32, Ø 40, Ø 50 ) mm**

**- SF3 MODEL, 3341 10... 010 SINIF**  
**MALZEME TİPİ: METAL ÖLMİYAN (POLİPROPİLEN)**  
**YAPIM TİPİ: DÜZ**  
**BAĞLAMA YÖNTEMİ: VİDALI OLMAYAN**  
**SIKIŞTIRMAYA KARŞI DAYANIKLILIK: ORTA**  
**DARBESİNE KARŞI DAYANIKLILIK: HAFİF**  
**DÜŞÜK SICAKLIK ARALIĞI: -25°C**  
**YÜKSEK SICAKLIK ARALIĞI: +60°C**  
**BÜKMEYE KARŞI DAYANIKLILIK: RÜJİT**  
**ELEKTRİKSEL KARAKTERİSTİKLER: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**KATI CİSİMLER VE SU GİRİŞİNE KARŞI KORUMA: UYGULANMAZ**  
**KOROZYONA KARŞI DAYANIKLILIK: KORUMASIZ**  
**ÇEKME DAYANIMI: HIÇ BEYAN EDİLMEMİŞ**  
**ALEV YAYILMASINA KARŞI DAYANIKLILIK: ALEV YAYMAYAN**



"Bu belge, Türkiye'de diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası standartlarla birlikte kullanılmak üzere belirlenmiştir ve geçerlidir."  
"Bu belge, Türkiye'de diğer ulusal, bölgesel ve uluslararası standartlarla birlikte kullanılmak üzere belirlenmiştir ve geçerlidir."  
"TSE İSTANBUL BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Çayyolu Tren İstasyonu Yolu ÇAYIROVA/İSTANBUL \* Tel: 312 231 10 00 Faks: 312 231 10 08  
"TSE BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ" Adres: Necatibey Cad. No 112 06100 Beşiktaş/İSTANBUL \* Tel: 0 312 418 84 81 / 418 84 27, Faks: 0 312 418 88 17  
e-posta: tse@tse.org.tr www.tse.org.tr

13/11/2017

AHMET NURSI KARTAL

TSE İSTANBUL BELGELENDİRME  
MÜDÜRÜ

