

AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

No: LD07-1110-0002-14

CASADOOR ASANSÖR SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

KARTAL CAD. 55/2 YAKACIK - KARTAL - TÜRKİYE

Ürün Tanımı : Yangına Dayanıklı 2 Panel Teleskobik Otomatik Asansör Kat Kapısı.

Ürün Tipi : (1000 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003


SINIFLANDIRMA : E 30 / EW 30

Test Raporu : EFECTIS ERA AVRASYA—RFTR 14025

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek 1 bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Selcan GÖRMÜŞ
Genel Müdür



Yayın Tarihi : 10 Kasım 2014